

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław
50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44
tel. (71) 364 94 00, fax. (71) 336 78 17

Dział Przyłączeń - Sekcja umów

tel. (71) 364 93 54

mzajac@gazownia.pl

Wnioskodawca:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

Nasz znak: **WR-TRU/MZ/WP/304034/08/2012**

Wrocław dnia 28-08-2012r

Warunki przyłączenia

do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych Wnioskodawcy przewidującego pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości **nie większej niż 10 m³/h** albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilościach **nie większych niż 25 m³/h** (grupa B podgrupa I – B I)

Odpowiadając na wniosek o określenie warunków przyłączenia z dnia 23-08-2012r w oparciu o aktualne rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Operator gazowej sieci dystrybucyjnej wydaje następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego (punkt wyjścia z systemu gazowego) - **budynek mieszkalny wielorodzinny**, położony: **Głogów ul. Rudnowska 54 A**,
2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

1. grzewczych
2. przygotowania posiłków
3. wytwarzania ciepłej wody użytkowej

3. Rodzaj i moc odbiorników gazu:

Typ odbiornika	Moc [kW]	Ilość [szt.]
kocioł gaz. dwufunkcyjny	24	7
kuchenka gazowa 4 pal.	10,5	7

4. Moc przyłączeniowa : **18 [m³/h]** z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności odbioru paliwa gazowego
(po 3,5 m³/h dla 7 indywidualnych odbiorców)

5. Miejsce przyłączenia do czynnej sieci gazowej urządzeń (instalacji) Wnioskodawcy:

gazociąg **średniego ciśnienia** o średnicy **φ 125[mm]** w drodze dz. nr 24; materiał: **PE HD**

6. Parametry techniczne przyłącza do sieci gazowej (odcinka sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej, służącego do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji Wnioskodawcy):

- ♦ średnica przyłącza **φ 25 [mm]**;
- ♦ długość **L= 32 [m]**;
- ♦ materiał :**PE 100 SDR 11**
- ♦ **punkt redukcyjny o przepustowości Q=18 m³/h**

Szkic trasy w załączeniu.

7. Minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego: **[1,75 ÷ 2,3] kPa**,

8. Rodzaj paliwa gazowego: **GZ-41,5 gaz ziemny zaazotowany wg normy: PN-C-04750 podgrupa Lw.**

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania:

LP	miejsce usytuowania gazomierza	typ gazomierza	inne wymagania	liczba
1	indywidualnie na instalacji wewnętrznej	G 4miechowy	rozstaw króćców 130/250 mm	7

10. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napełnienia paliwem gazowym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja gazowa przyłączana do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych winna być zabezpieczona przed wpływem prądów błędzących monoblokiem izolacyjnym.

11. Miejsce rozgraniczenia własności sieci Operatora i instalacji Wnioskodawcy: kurek główny w szafce gazowej za reduktorem na ścianie zewnętrznej budynku.

12. Przewidywana **opłata przyłączeniowa** wyliczona na podstawie obowiązującej TARYFY Operatora, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w pkt. 6 niniejszych warunków - wnoszona przez Wnioskodawcę, wynosi:

NETTO 3 282,04 PLN, do której należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

Wyżej wymieniona opłata przyłączeniowa może ulec zmianie wraz ze zmianą zakresu rzeczowego przyłączenia albo zmianą stawek opłat określonych w Taryfie Operatora.

13. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej Operatora na podstawie niniejszych warunków, nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie, pomiędzy Wnioskodawcą a Operatorem, który wydał niniejsze warunki przyłączenia, na pisemny wniosek Wnioskodawcy. Operator zastrzega, że inwestycję opisaną niniejszymi warunkami przyłączenia umieści w planie inwestycji dopiero po zawarciu umowy o przyłączenie nie później niż do końca sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być realizowane przedmiotowe zadanie.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres roku od dnia ich wydania. Podstawą podjęcia prac związanych z wykonywaniem przyłączenia jest zawarta umowa o przyłączenie. W przypadku zmiany taryfy w okresie pomiędzy wydaniem warunków przyłączenia a zawarciem umowy o przyłączenie i wynikającą stąd niezgodnością warunków przyłączenia z nową taryfą, dla treści umowy o przyłączenie rozstrzygające znaczenie ma taryfa obowiązująca w chwili zawierania umowy o przyłączenie. Zawarcie umowy przyłączeniowej przedłuża ważność warunków przyłączenia do terminu wykonania przyłączenia, określonego w tej umowie.
15. W przypadku rezygnacji z przyłączenia do sieci gazowej przez Wnioskodawcę przed upływem roku od dnia wydania niniejszych warunków przyłączenia – Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora na piśmie.
16. Niedopuszczalne jest jednoczesne użytkowanie gazu ziemnego i płynnego w tym samym obiekcie, zgodnie z § 157 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), z wyjątkami przewidzianymi w tym rozporządzeniu.
17. Operator niniejszym oświadcza, że zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust.3 pkt 3a) ustawy – Prawo budowlane, w związku z art. 7 ust. 14 ustawy – Prawo energetyczne, po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej i zrealizowaniu tego przyłączenia oraz zawarciu umowy sprzedaży gazu (umowy kompleksowej) ze sprzedawcą paliwa gazowego.

Uwaga :

- wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy przesłać na druku załączonym do niniejszych warunków przyłączenia;

rozdzielnik:

1. Adresat
2. TRU a/a

.....
sprawę prowadzi

Mirosława Zajac
Tel. (71) 364 93 54
email: mzajac@gazownia.pl

M. Zajac

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych
Marek Stepiak

DYREKTOR
Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław
Jan Soltys

pieczęć i podpis

1. JAWOZNIK DO WP
NR WR-TW/MZ/UP/304034/08/2012
Z DN. 28.08.2012.

